

## Auto-diagnostic de conformité - sécurité incendie

1- Je réalise l'auto-diagnostic de mon établissement


	OUI	NON	Autorisation de Travaux (AT)
<b>Dégagement sortie, sortie de secours</b>			
< 20 personnes = 1 porte de 0,90 m de largeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
20 à 50 personnes = 1 porte de 0,90 m + 1 porte de 0,60 m ou 1 porte de 1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
51 à 100 personnes = 2 portes de 0,90 m ou 1 porte de 1,40m + 1 porte de 0,60 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
101 à 200 personnes = 1 porte de 1,40 m + 1 porte de 0,90 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
<b>Alarme sonore incendie</b>			
Sans musique amplifiée = alarme de type 4 (sifflet ou corne de brume ou buzzer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avec musique amplifiée : alarme déclenchée = coupure sono automatique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
<b>Vérifications annuelles</b>			
Installation du chauffage/gaz/appareil de cuisson, hottes...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation électrique / blocs de secours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extincteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alarme incendie / autres équipements techniques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Aménagement, décoration</b>			
Matériaux non combustibles = PV de réaction de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
<b>Isolement des locaux à risque</b>			
Vérifier l'isolement des locaux de stockage / réserve / chaufferie (matériaux coupe feu 1h / porte coupe feu avec ferme porte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>
<b>Formation incendie</b>			
Formation du personnel (évacuation, extincteur...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protocole et plan d'évacuation schématique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Registre</b>			
Sécurité incendie à jour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voir 2 (p.2) → Voir 3 (p.2)


Les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation

2- Si l'une des cases "**NON**" est cochée, je réalise les travaux correspondants.

3- Si l'une des cases "**AT**" est cochée, je dépose mon dossier d'Autorisation de Travaux complet en 4 exemplaires (CERFA 13824\*04 + pièces complémentaires) à :

Service Environnement et Prévention des Risques  
Hôtel de Ville - Bd de la Résistance-et-de-la-Déportation  
49020 Angers

 [environnement@angersloiremetropole.fr](mailto:environnement@angersloiremetropole.fr)

 02 41 05 44 21

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

[angers.fr/services-demarches/demarches-pour-les-professionnels/ouvrir-ou-modifier-un-commerce/index.html](https://angers.fr/services-demarches/demarches-pour-les-professionnels/ouvrir-ou-modifier-un-commerce/index.html)